



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5

Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 311
от 01.02.2017 г.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



Е.А. Лисицин
Е.А. Лисицин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 53

- 1. Наименование продукции:** Декоративно-акустические панели на основе древесноволокнистых плит повышенной плотности для стен и потолков «Decoustic» ТУ 5536-012-85778346-2016.
- 2. Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Акустик Ру» (ООО «Акустик Ру»), Российская Федерация, 142000, Московская обл., г. Домодедово, ул. Индустриальная, д. 1а.
- 3. Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «Акустик Ру» (ООО «Акустик Ру»), Российская Федерация, Москва, 115054, ул. Новокузнецкая, д. 33, стр. 2, оф. 21.
- 4. Представленные материалы:**
 - ТУ 5536-012-85778346-2016;
 - протокол лабораторных исследований Испытательного Центра Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.10ПЛО1) № 49С-0016 от 13.01.2017 г.
- 5. Область применения продукции:** используются для внутренней отделки помещений.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя, проведена на их соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а так же изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества», главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют требованиям вышеуказанной нормативной документации:

- Интенсивность запаха образца в естественных условиях, баллы - не более 2;
- Напряженность электростатического поля, кВ/м - не более 15,0;
- Санитарно - химические миграционные показатели в воздушную среду. (Модельная среда – воздушная среда. Время экспозиции-24 часа. Температура в камере 24⁰С. Соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1м²/м³), мг/м³, не более:
Аммиак – 0,04; Спирт метиловый – 0,50; Формальдегид – 0,01; Фенол – 0,003;
- Удельная эффективная активность естественных радионуклидов:
Активность цезия-137, Бк/кг – не более 300.

ВЫВОДЫ:

По результатам проведенных испытаний типового представителя образца декоративно-акустических панелей на основе древесноволокнистых плит повышенной плотности для стен и потолков «Decoustic», выпускаемых по ТУ 5536-012-85778346-2016, используемых для внутренней отделки помещений, соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (разделы 6 и 11).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя – ТУ 5536-012-85778346-2016.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



А.А. Брыченков