

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

## (обязательная сертификация)



№ RU C- NL.ПБ09.В.00328/22

### ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг» (ООО «Форбо Флоринг»),  
Адрес (место нахождения): 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский р-н, п. Товарково, Промышленный мкр-н, д.3,  
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский р-н, п. Товарково, Промышленный мкр-н, д.3,  
ОГРН 1077763627655, ИНН 7701759825, Телефон: +74952691821, Адрес электронной почты: Moscow-office@forbo.com.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Forbo Flooring Coral N.V.,  
Адрес (место нахождения): Vlietsend 20a NL-1561 AC Krommenie, Netherlands,  
Адрес производства: Vlietsend 20a NL-1561 AC Krommenie, Netherlands,  
Сведения о государственной регистрации на территории иностранного государства: NL0007426975B01,  
УНП/GLN (уникальный номер предприятия/Global Location Number): 9501101020016,  
Географические координаты ГЛОНАСС (широта, долгота): нет.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное грязезащитное ковровое торговой марки Coral типов: Classic в рулонах, матах, плитках; Brush в рулонах, матах, плитках; Duo в рулонах; Welcome в рулонах и матах; Luxe в рулонах и матах; Bright в рулонах, матах, плитках; Interior в плитках; Logo в матах (ворс 100% переработанный полиамид, основа поливинилхлорид), общей толщиной от 7 мм до 10 мм, с толщиной ворса от 5 мм до 7 мм, изготовленное в соответствии с технической документацией изготовителя. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.23.11

Код ТН ВЭД ЕАЭС 5703290009

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 1354/ТР, № 1355/ТР, № 1356/ТР от 18.04.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.9658.3390 от 15.02.2022 до 15.02.2025, выдан ОС СМ «РОСТ», г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, оф. 3, № RA.RU.13АБ68.

Схема сертификации 5С.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5:

типы: Classic, Brush, Duo, Welcome:

группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;

группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;

группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;

группа по распространению пламени – РП2 (слабораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

Luxe, Bright, Interior, Logo:

группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;

группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;

группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;

группа по распространению пламени – РП3 (умереннораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 26.04.2022 по 25.04.2027

РУКОВОДИТЕЛЬ  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации)

М.П.

Эксперт (эксперты)

Умрихина Ольга Васильевна

Мирфатуллаев М.М.

